

#### ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE ROZVÁDZAČA

Inštalovaný výkon	Pi = 6,0 kW
Koef.súčastnosti	$\beta = 0,7$
Max.súčasný výkon	Ps = 4,55 kW
Men.prúd rozvádzača	In = 32,0 A
Men.napätie rozvádzača	Un = 230/400V
Frekvencia	50 Hz
Sústava	TN-C-S

#### IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ROZVÁDZAČA

Rozvádzač:	rozvádzač skriňový, polyester
Poloha:	vonkajšie upriemestnenie
Typ:	OT 45 + OT-F-4-0, STRADER s.r.o.
Stupeň krytia:	IP44/20
Dvere:	plastové plné s troj. zámkom HS02 a vložkou WZ KE 6w
Rozmery vonkajšie:	397x1409x250 mm (šxvxh)
Vnútorne členenie:	montážny plech a DIN lišty na ráme
Prívod / vývod:	z doľa / z doľa

#### Napäťová sústava:

3/N/PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

#### Ochrana pred úrazom el. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41

411 Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania

411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

Príloha A: kapitola A.1 - základná izolácia

kapitola A.2 - zábrany a kryty

411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)


411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie


411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

415 Ochranné opatrenia: doplnková ochrana

415.1 Prúdové chrániče (RCD)

415.2 Doplnkové ochranné pospájanie

Autor projektu	Zodpovedný projektant	Vypracoval	 <b>ING. RÓBERT VARGA</b> NA DOLINU 318/23 949 01 NITRA - KYNEK		
ING. ZUZANA DRINKOVÁ	ING. RÓBERT VARGA	ING. LUKÁŠ KRIŽAN			
Stupeň: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE			autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 5816*14, 5816*A2 projektant elektrických zariadení, líniových vedení a rozvodov nn mobil: 0911 119 001 email: robovarga@stonline.sk		
Názov stavby: <b>ZBERNÝ DVOR BELADICE</b>			Číslo zákazky	R18-02-15	
Objekt: <b>SO 07 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA</b>			Dátum	02/2018	
Miesto stavby: kraj Nitriansky, okres Zlaté Moravce, obec Beladice, k.ú. Veľké Chrástany, p.č. 4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12, 4/20, 4/21, 4/22			Formát	A4	
Investor: OBEC BELADICE, GAŠTANOVÁ UL. č.167, BELADICE 951 75, SR			Profesia	ELEKTROINŠTALÁCIA	
Obsah výkresu: <b>ROZVÁDZAČ R1</b>			Mierka	Výkres č.	Sada č.
			1:--	<b>E-3</b>	



ČÍSLO VÝVODU	WL-R1			WL-1		WL-2		zásuvka 16A/230V	zásuvka 16A/400V	
OZNAČ. VÝVODU	prívod			kontajner		osvetlenie	rezerva			
PRÍKON P <sub>i</sub> (kW)				6,0 kW		0,01 kW				

Zodpovedný projektant:	Názov: ZBERNÝ DVOR BELADICE SO 07 - ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA
ING. RÓBERT VARGA	Miesto: kraj Nitriansky, okres Zlaté Moravce, obec Beladice, k.ú. Veľké Chrástľany, p.č. 4/26...
	Investor: OBEC BELADICE, GAŠTANOVÁ UL. č.167, BELADICE 951 75, SR

Obsah:	ROZVÁDZAČ R1
--------	--------------

	dátum: 02/2018
	počet strán: 2
číslo zákazky: R18-02-15	strana č: 2